



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
(Главное управление МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу)

наб. р. Мойки, 85, г. Санкт-Петербург, 190000  
тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

07.02. 2014 г. № 1565 2-26-10

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Генеральному директору  
ООО «Международная  
энергетическая экологическая  
компания»  
Янковому Д.С.

195009, г. Санкт-Петербург,  
ул. Арсенальная,  
д. 66, лит. Б.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше заявление, сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое устройство «Установка термической деструкции» (код ОКП 36 1490, код ТН ВЭД 8419 00 000 0, изготовленное по ТУ 3614-001-47921486-2013) не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.

Одновременно с этим сообщаем, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», изготовители изделий и оборудования в обязательном порядке должны указывать в соответствующей технической документации меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Заместитель начальника  
Главного управления

Дейнека Е.Г.